



LEGENDA:

→ TOMADA AR CONDICIONADO - (h=2,40m)

--- TUBO PVC 20mm - (DRENO)

OBSERVAÇÕES:

1- Instalar 02 disjuntores 20A, um em cada sala onde será instalado ar-condicionado;

2- Utilizar fio 2,5mm.

PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO
ESC. 1/75

	<p>Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul</p> <p>Secretaria Municipal de Planejamento Urbano Diretoria de Projetos</p>	
	<p>PLANEJAMENTO</p>	
<p>VOLMIR RODRIGUES Prefeito</p>		<p>RAFAEL STROHER Secretário da SMPUH</p>
<p>TÍTULO: CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE - CRAS OESTE</p> <p>ENDEREÇO DA OBRA: Rua Adão de Carvalho, esq, Rua das Palmas, nº 281 - Bairro Colonial - Sapucaia do Sul</p>		
<p>CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO</p>	<p>DATA AGOSTO/2024</p>	<p>E01</p>
<p>PROJETO: Documento assinado digitalmente BRUNA BERWANGER Data: 03/09/2024 13:08:24-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br</p>	<p>DESENHISTA Bruna Berwanger</p>	
<p></p>	<p>ÁREA PRÉDIO 165,30m²</p>	
<p>Arq. Bruna Berwanger CAU A66673-4</p>	<p>ESCALA 1/75</p>	